



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах (ФФБУЗ « ЦГ и Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016



Суворова О.С.

24.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2377 от 27.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2377.24.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	24.10.2022 10-00
Дата и время доставки пробы (образца)	24.10.2022 11- 00
Даты проведения исследований	24.10.2022- 26.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д. Погост у д.29 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2377 от 27.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	2	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	2	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	1,39	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

31.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2409 от 31.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2409.26.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	26.10.2022 9-45
Дата и время доставки пробы (образца)	26.10.2022 11- 30 0
Даты проведения исследований	26.10.2022- 28.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д. Федотово , у д.12 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-

Протокол № С.2409 от 31.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

НД на методику отбора	-
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	2	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	2	Отсутствие	КОЕ/ 100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	2,17	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

24.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2375 от 27.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2375.24.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	24.10.2022 9-40
Дата и время доставки пробы (образца)	24.10.2022 11- 00
Даты проведения исследований	24.10.2022- 26.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория; санитарно-гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д.Погост, у д.18 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2375 от 27.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	31	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	1	Отсутствие	КОЕ/ 100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	0,98	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

24.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2372 от 27.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2372.24.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	24.10.2022 9-10
Дата и время доставки пробы (образца)	24.10.2022 11- 00
Даты проведения исследований	24.10.2022- 26.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д.Жохово, у д.12 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2372 от 27.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	2	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	8	Отсутствие	КОЕ/ 100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	2,84	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

24.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2373 от 27.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2373.24.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	24.10.2022 9-40
Дата и время доставки пробы (образца)	24.10.2022 11- 00
Даты проведения исследований	24.10.2022- 26.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д.Жохово, у д.18 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2373 от 27.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	0	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	1	Отсутствие	КОЕ/ 100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	2,89	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах

Суворова О.С.



МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2407 от 28.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2407.26.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	26.10.2022 9-30
Дата и время доставки пробы (образца)	26.10.2022 11- 30
Даты проведения исследований	26.10.2022- 27.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец с. Осовец, у д.9 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-

Протокол № С.2407 от 28.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

НД на методику отбора	-
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	1	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/ 100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	33,25	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

28.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2408 от 28.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2408.26.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	26.10.2022 9-45
Дата и время доставки пробы (образца)	26.10.2022 11- 30
Даты проведения исследований	26.10.2022- 27.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец с. Цепелево, у д.83 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-

Протокол № С.2408 от 28.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

НД на методику отбора	-
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	17	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/ 100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	1,14	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,
дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

28.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2411 от 28.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2411.26.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	26.10.2022 10-20
Дата и время доставки пробы (образца)	26.10.2022 11- 30
Даты проведения исследований	26.10.2022- 27.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д. Харитоново, у д.28 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-

Протокол № С.2411 от 28.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

НД на методику отбора	-
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	55	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/ 100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	4,7	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

21.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2316 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2316.18.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	18.10.2022 8-55
Дата и время доставки пробы (образца)	18.10.2022 10- 20
Даты проведения исследований	18.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория; санитарно-гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д.Омофорово, у д.67 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2316 от 21.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	10	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	11	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	43,37	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2321 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2321.18.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	18.10.2022 9-40
Дата и время доставки пробы (образца)	18.10.2022 10- 20
Даты проведения исследований	18.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д.Омофорово, у д.18, Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2321 от 21.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	1	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	2	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	41,30	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах (ФФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 600144, г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д.18, тел. 8 49 242 2 18-24; 2 16 98
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,
дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2313 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2313.18.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области, с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	18.10.2022 8-40
Дата и время доставки пробы (образца)	18.10.2022 10-20
Даты проведения исследований	18.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области, с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д. Хреново у д.127 Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2313 от 21.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	16	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	62	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	19,36	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

Врио главного врача
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

21.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2312 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2312.18.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	18.10.2022 8-00
Дата и время доставки пробы (образца)	18.10.2022 10- 20
Даты проведения исследований	18.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д. Хреново у д.105 Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2312 от 21.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	0	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	26	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	10,58	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

21.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2319 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2319.18.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	18.10.2022 9-20
Дата и время доставки пробы (образца)	18.10.2022 10- 20
Даты проведения исследований	18.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория; санитарно-гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д.Омофорово, у д.104 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2319 от 21.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	39	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	39	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	39	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	38,21	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



К1

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



21.10.2022

МП

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2315 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2315.18.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	18.10.2022 8-40
Дата и время доставки пробы (образца)	18.10.2022 10- 20
Даты проведения исследований	18.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д. Гнусово у д.15 Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2315 от 21.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	11	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	3	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	29,94	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2316 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2316.18.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	18.10.2022 8-55
Дата и время доставки пробы (образца)	18.10.2022 10- 20
Даты проведения исследований	18.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д.Омофорово, у д.67 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2316 от 21.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	10	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	11	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	43,37	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

21.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2316 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2316.18.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	18.10.2022 8-55
Дата и время доставки пробы (образца)	18.10.2022 10- 20
Даты проведения исследований	18.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория; санитарно-гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д.Омофорово, у д.67 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2316 от 21.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	10	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	11	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	43,37	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

МП

21.10.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2318 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2318.18.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	18.10.2022 9-10
Дата и время доставки пробы (образца)	18.10.2022 10- 20
Даты проведения исследований	18.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д.Омофорово, у д.7 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2318 от 21.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	12	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	13	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	14,97	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

21.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2317 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2317.18.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	18.10.2022 9-00
Дата и время доставки пробы (образца)	18.10.2022 10- 20
Даты проведения исследований	18.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д.Омофорово, у д.46 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2317от 21.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	1	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	1	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	13,94	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2320 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2320.18.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	18.10.2022 9-30
Дата и время доставки пробы (образца)	18.10.2022 10- 20
Даты проведения исследований	18.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория; санитарно-гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д.Омофорово, у д.28 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2320от 21.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	4	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	4	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	4	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	24,27	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,
дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

21.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2346 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2346.19.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022 10-00
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022 12- 00
Даты проведения исследований	19.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д.Копнино, ул. Первомайская у д.5 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2346от 21.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	5	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	33,04	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,
дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

21.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2350 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2350.19.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022 11-00
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022 12- 00
Даты проведения исследований	19.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец Д, Новоселово у д.12 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2350 от 21.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	0	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	2,32	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----

Протокол № С.2350 от 21.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 2 из 2



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

21.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2347 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2347.19.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022 10-00
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022 12- 00
Даты проведения исследований	19.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория; санитарно-гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д.Копнино, ул. Нагорная у д.10 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2347 от 21.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	0	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	52	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	41,56	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах (ФФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 600144, г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д.18, тел. 8 49 242 2 18-24; 2 16 98
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Сиворова О.С.

21.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2348 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2348.19.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области, с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022 10-20
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022 12- 00
Даты проведения исследований	19.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области, с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д.Копнино, ул. Нагорная у д.21 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2348 от 21.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	12	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	10	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	25,56	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах (ФФБУЗ «ЦГ и Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600144, г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д.18, тел. 8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

21.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2349 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2349.19.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области, с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022 10-45
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022 12- 00
Даты проведения исследований	19.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области, с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д.Копнино, ул.Первомайская у д.12, Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2349 от 21.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	0	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	1	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	37,43	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38

СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,
дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

21.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2314 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2314.19.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022 11-00
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022 12- 00
Даты проведения исследований	19.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д. Хреново у д.30 Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2314 от 21.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°C	17	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	0,26	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГ и Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600144, г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д.18, тел. 8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016



Суворова О.С.

21.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2351 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2351.19.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области, с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022 11-20
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022 12- 00
Даты проведения исследований	19.10.2022- 20.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области, с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д. Новоселово у д.№44а и №47а , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2351 от 21.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	70	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	300	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	4,39	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
 Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
 E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
 СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98
 Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
 дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
 ФФ БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

26.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2378 от 26.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2378.24.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	24.10.2022 10-05
Дата и время доставки пробы (образца)	24.10.2022 11- 30
Даты проведения исследований	24.10.2022- 26.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория; санитарно-гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д. Погост у д.46 Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2378 от 27.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	0	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	9	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	9	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	2,63	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

26.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2371 от 26.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2371.24.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	24.10.2022 9-45
Дата и время доставки пробы (образца)	24.10.2022 11- 30
Даты проведения исследований	24.10.2022- 25.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д. Жохово, у д.3а , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2371 от 26.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	1	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	14,51	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2374 от 26.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2374.24.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	24.10.2022 9-45
Дата и время доставки пробы (образца)	24.10.2022 11- 30
Даты проведения исследований	24.10.2022- 25.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д. Жохово, у д.44 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2374 от 26.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	0	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	2,58	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах


Суворова О.С.


МП

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2376 от 26.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2376.24.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	24.10.2022 10-25
Дата и время доставки пробы (образца)	24.10.2022 11- 30
Даты проведения исследований	24.10.2022- 25.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д. ПОгост у д.30 Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2376 от 26.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	15	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	20,14	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

26.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2379 от 26.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2379.24.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	24.10.2022 10-25
Дата и время доставки пробы (образца)	24.10.2022 11- 30
Даты проведения исследований	24.10.2022- 25.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д. Погост у д.7 Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2379 от 26.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	0	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	4,90	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском
районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

26.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2380 от 26.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2380.24.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	24.10.2022 11-10
Дата и время доставки пробы (образца)	24.10.2022 11- 30
Даты проведения исследований	24.10.2022- 25.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно- бактериологическая лаборатория; санитарно- гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец с. Цепелево, у д.2 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	-

Протокол № С.2380 от 26.10.2022.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	0	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	40,32	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» в
Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

31.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2412 от 31.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2412.26.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	26.10.2022 9-45
Дата и время доставки пробы (образца)	26.10.2022 11- 30
Даты проведения исследований	0
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	26.10.2022- 28.10.2022 Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория; санитарно-гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д. Новоселово , у д.69 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-

Протокол № С.2412 от 31.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

НД на методику отбора	-
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	3	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	1	Отсутствие	КОЕ/ 100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	36,81	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----

Протокол № С.2412 от 31.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах(ФФБУЗ « ЦГи Э в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:600144,г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова,д.18, тел.8 49 242 2 18-24; 2 16 98
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главного врача
ФФ БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах



Суворова О.С.

28.10.2022

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.2410 от 28.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.2410.26.10.22
Наименование заявителя	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Дата и время отбора пробы (образца)	26.10.2022 9-45
Дата и время доставки пробы (образца)	26.10.2022 11- 30
Даты проведения исследований	0 26.10.2022- 28.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18, ОЛИМИ, санитарно-бактериологическая лаборатория; санитарно-гигиеническая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Копнинское Собинского района, Владимирской области,с.Заречное, ул. Парковая д.14
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая, нецентрализованное водоснабжение, колодец д. Федотово , у д.26 , Собинского района, Владимирской области
Отбор проб проводился	заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-

Протокол № С.2410 от 28.10.2022.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2

НД на методику отбора	-
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 421 от 11.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются для протоколов исследований продукции.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ) при 37°С	16	не более 100	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	36	Отсутствие	КОЕ/ 100см ³	МУК4.2.1018-01
3	Escherichia (E. Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ /100см ³	ГОСТ 31955.1.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив **	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Нитраты	71,45	Не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045

** - заполняется по требованию заказчика.

Проверил и оформил данный протокол помощник врача по общей гигиене Чиркова О.Ю. 

-----Конец протокола-----

Протокол № С.2410 от 28.10.2022.

Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.